Liberté • Egalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DELEGATION DEPARTEMENTALE DE L'AISNE
DEPARTEMENT SANTE ENVIRONNEMENTALE DE L'AISNE
Qualité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine

ars Agence Régionale de Santé Hauts-de-France

SIAEP DU CHEMIN DES DAMES

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE ATHIES SOUS LAON
MAIRIE

02840 ATHIES SOUS LAON

LAON, le 21 août 2026

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé en application du Code de la Santé Publique. Les résultats en distribution doivent être affichés en mairie et sont également disponibles sur le site : www.eaupotable.sante.gouv.fr

	Type	Code	Nom
Prélèvement		**00209960**	
Unité de gestion		0234	SIAEP DU CHEMIN DES DAMES
Installation	UDI	002045	UDI ALIMENTATION ATHIES - CHEMIN DES DAMES
Point de surveillance	S	0000003890	CENTRE COMMUNE
Localisation exacte	MAIRIE MITIGEUR CUISINE		

Prélevé le : lundi 17 août 2026 à 11h24
par : 2KM
Type visite : AA
Commune : ATHIES-SOUS-LAON

Mesures de terrain

	Résultats	Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL					
Température de l'eau	24 °C				25,00
Température de mesure du pH	23,8 °C				
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
pH	7,2 unité pH			6,50	9,00
MINERALISATION					
Conductivité à 25°C	655 µS/cm			200,00	1 100,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION					
Chlore libre	0,13 mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,19 mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LDAR DE L'AISNE
Type de l'analyse : A_6 Code SISE de l'analyse : 00211064 Référence laboratoire : H_CS26.8315.1

	Résultats	Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Aspect (qualitatif)	0 Qualit.				
Coloration	<5 mg(Pt)/L				15,00
Couleur (qualitatif)	0 Qualit.				
Odeur (qualitatif)	0 Qualit.				
Turbidité néphélométrique NFU	<0,30 NFU				2,00
DIVERS MINERAUX					
Perchlorate	<1 µg/L				
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
Carbonates	0,0 mg(CO3)				
Hydrogénocarbonates	336 mg/L				
Titre alcalimétrique	0 °f				
Titre alcalimétrique complet	27,5 °f				
Titre hydrotimétrique	31,8 °f				
MINERALISATION					
Calcium	105 mg/L				
Chlorures	23,3 mg/L				250,00
Magnésium	13,7 mg(Mg)/L				
Sulfates	33,7 mg/L				250,00
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES					
Carbone organique total	0,72 mg(C)/L				2,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES					
Ammonium (en NH4)	<0,050 mg/L				0,10
Nitrates/50 + Nitrites/3	<0,363 mg/L		1,00		
Nitrates (en NO3)	18,0 mg/L		50,00		

Nitrites (en NO2)	<0,010	mg/L		0,50		
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	11	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	5	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	0	n/(100mL				0
Entérocoques /100ml-MS	0	n/(100mL		0		
Escherichia coli /100ml - MF	0	n/(100mL		0		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00209960)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour les autres paramètres non mesurés dans cette analyse, je vous invite à consulter le bilan de la qualité sanitaire de l'eau distribuée sur https://carto.atlasante.fr/1/ars_metropole_udi_infofactures.map.

Pour la secrétaire générale,
préfète de l'Aisne par intérim, et par délégation,

La responsable du département de la santé environnementale

Marie-Aude SCHIAULINI